



**LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.**  
*Sede Primaria:* I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11  
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323  
*Sede Secondaria:* I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48  
e.m.a.i.l.: lapi@laboratoriolapi.it  
web site: www.laboratoriolapi.it

## **CERTIFICATO DI PROVA N. 6748/B**

Emesso ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministero dell'interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" modificato con decreto del Ministero dell'interno del 03 settembre 2001 (G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che alla  
**INSTALLAZIONE TECNICA** (Allegato A.2.1)

Prodotto da: **Kyocera Fineceramics GmbH**

Denominato: **KDwwwGH-xyz(z)**

Codice di identificazione: **L/6748/B/2013**

Impiegato come: **PANNELLO FOTOVOLTAICO**

è attribuita in conformità alla UNI 9177 la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1**

Il presente Certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente Certificato n. **7 (SETTE)** allegati.

Prato, 21.06.2013

Il Direttore del Laboratorio  
Dr. Luca Ermini

