

# Dichiarazione di conformità

## alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

**NOME ORGANISMO CERTIFICATORE:** Primara Test- und Zertifizier-GmbH  
Gewerbstraße 28  
87600 Kaufbeuren, Germania  
Accreditamento DAkkS, no. D-ZE-12089-01-01, Rif. DIN EN 45011,  
Data validita: 12/05/2016

**OGGETTO:** **CEI 0-21, 2012-06**  
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

### TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
		X	

Indicare con una X il campo o i campi cui si riferisce la dichiarazione. Identificare in maniera univoca i dispositivi dichiarati conformi mediante l'indicazione delle seguenti informazioni:

**COSTRUTTORE:** **SolarEdge Technologies**  
6 HeHarash St.  
Hod Hasharon, 45240  
**Israel**

<b>MODELLO:</b>	SE7K	SE8K	SE9K	SE 10K	SE 10,5K	SE 12K	SE 12,5K	SE 15K	SE 16K	SE 17K
<b>POTENZA NOMINALE:</b>	7kW	8kW	9kW	10kW	10,5 kW	12kW	12,5 kW	15kW	16kW	17kW

**VERSIONE FIRMWARE:** 1.13

**NUMERO DI FASI:** **trifase**

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la  $I_{dc}$  allo 0,5% della corrente nominale.

**RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:** **Primara Test- und Zertifizier-GmbH**  
Gewerbstraße 28  
87600 Kaufbeuren, Germania  
Accreditamento DAkkS, no. D-PL-12089-01-01, Rif. DIN EN ISO/IEC ISO 17025,  
Data validita: 12/05/2016

Esaminati i Fascicoli Prove n° 12KFS099-04, emessi dal laboratorio Primara Test- und Zertifizier-GmbH.

Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21, 2012-06.

**Numero di certificato:** **13-007-00**

**Data di emissione:** **2013-01-18**

Horst Haug  
Certification Department

