

CEI 0-21

Fascicolo prove

/ Tests report file

Rapporto di prova n° CEI0-21 01 16744-120277

/Test report No.

Prodotto in prova <i>/Product under test</i>	Sistema di protezione interfaccia <i>/interface protection</i>
Costruttore <i>/Manufacturer</i>	Carlo Gavazzi Controls S.p.a. Via Safforze, 8 32100 Belluno
Tipo - Modello <i>/Type - Model</i>	PI96


EMC, Electrical Safety and Renewable Energies Testing Laboratory


Accredited by ACCREDIA

In compliance with UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Accreditation number: 0192

Campione verificato <i>/Equipment under test (EUT)</i>	Sistema di protezione interfaccia <i>/grid interface protection</i>
Modello <i>/Type</i>	PI96
N° di serie o Codice d'identificazione <i>/Serial no. or Identification code</i>	BM27900029001Z
Costruttore <i>/Manufacturer</i>	Carlo Gavazzi Controls S.p.a. Via Safforze, 8 32100 Belluno
Rappresentante del cliente durante le prove <i>/Applicant's representative during tests</i>	---
Luogo di prova <i>/Test site</i>	EUROTEST Laboratori Srl
Risultato globale delle prove eseguite <i>/Overall performed tests results</i>	SUPERATE /Nota Generale <i>/PASS /General Remark</i>

Operatore <i>/Technician</i>	Alberto Crocco	Fabrizio Furlan
		 Digitally signed by Enrico Rubini

Supervisore <i>/Supervisor</i>	 Digitally signed by Enrico Rubini
-----------------------------------	--

Resp. Tecnico del Laboratorio <i>/Technical Laboratory Manager</i>	 Digitally signed by Filippo Roveggio
---	---

Brugine, 18/12/2012

Note /Remarks
*Nota Generale: Il risultato globale dei test si riferisce alle sole prove eseguite. *General Remark: Overall test result refers only to performed tests.

1 E.U.T. : condizioni operative e set up di prova

/E.U.T. configuration and test conditions

TIPOLOGIA APPARATO <i>/type of apparatus</i>		
DISPOSITIVO DI INTERFACCIA <i>/INTERFACE DISPOSITIVE</i>	PROTEZIONE DI INTERFACCIA <i>/GRID PROTECTION INTERFACE</i>	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA <i>/DISPOSITIVE OF STATIC CONVERSION</i>
	X	

2 E.U.T. : condizioni operative e set up di prova

/E.U.T. configuration and test conditions

Campione 02 (E.U.T.)

/sample 02

Descrizione: dispositivo di protezione di interfaccia

/description: smart interface protection

Modello: PI960021HI6R4S1XX

/model

Numero di serie: BM27900029001Z

/serial number

Versione software: A.02

/software version

Alimentazione: 230Vac

/power supply