

# Dichiarazione di conformità alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

**NOME ORGANISMO CERTIFICATORE:** Primara Test- und Zertifizier-GmbH  
Gewerbstraße 28  
87600 Kaufbeuren, Germania  
Accreditamento DAkKS, no. D-ZE-12089-01-01, Rif. DIN EN 45011,  
Data validita: 12/05/2016

**OGGETTO:** **CEI 0-21, 2012-06**  
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

## TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA | PROTEZIONE DI INTERFACCIA | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| X                          | X*                        | X                                  |                                    |

Indicare con una X il campo o i campi cui si riferisce la dichiarazione.

\* segnale Teledistacco, segnale Esterno e Segnale Comando Locale solo per RS 232.

Identificare in maniera univoca i dispositivi dichiarati conformi mediante l'indicazione delle seguenti informazioni:

**COSTRUTTORE:** **SolarEdge Technologies**  
6 HeHarash St.  
Hod Hasharon, 45240  
Israel

|                          |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>MODELLO:</b>          | SE2200 | SE3000 | SE3300 | SE3500 | SE4000 | SE5000 | SE6000 |
| <b>POTENZA NOMINALE:</b> | 2,2kW  | 3,0kW  | 3,3kW  | 3,5kW  | 4,0kW  | 5,0kW  | 6,0kW  |

**VERSIONE FIRMWARE:** 1.210

**NUMERO DI FASI:** **monofase**

NOTA: Il dispositivo è equipaggiato con trasformatore di isolamento a bassa frequenza oppure è in grado di limitare la  $I_{sc}$  allo 0,5% della corrente nominale.

Il dispositivo è limitato a impianti fino a 6 kW.

**RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:** Primara Test- und Zertifizier-GmbH  
Gewerbstraße 28  
87600 Kaufbeuren, Germania  
Accreditamento DAkKS, no. D-PL-12089-01-01, Rif. DIN EN ISO/IEC ISO 17025,  
Data validita: 12/05/2016

Esaminati i Fascicoli Prove n° 11KFS055-18, emessi dal laboratorio Primara Test- und Zertifizier-GmbH.

Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21, 2012-06.

**Numero di certificato:** 13-001-00

**Data di emissione:** 2013-01-11

Horst Haug  
Certification Department

