



ATTESTATION OF CONFORMITY

TO ENEL DISTRIBUZIONE SPA DK 5940 SPECIFICATIONS

ATTESTATO DI CONFORMITA'

ALLE SPECIFICHE DK 5940 ENEL DISTRIBUZIONE SPA

Attestation number
Attestazione numero : 350059300

Issued to
Rilasciata a : **Power-One Italy S.p.A.**
: **Via S. Giorgio 642**
: **52028 Terranuova Bracciolini (AR)**
: **Italia**

Manufacturer
Costruttore : **Power-One Italy S.p.A.**
: **Via S. Giorgio 642**
: **52028 Terranuova Bracciolini (AR)**
: **Italia**

Product Type Tipo prodotto	Interface Device <i>Dispositivo Interfaccia</i>	Interface Protective Device <i>Dispositivo protezione interfaccia</i>	Static Conversion Device <i>Dispositivo di conversione statico</i>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Model reference
Riferimento Modello : **Aurora series models/ modelli serie Aurora:**

PVI-CENTRAL-50-IT; PVI-CENTRAL-100-IT	PVI-CENTRAL-50-TL-IT (*); PVI-CENTRAL-100-TL-IT (*)
PVI-CENTRAL-150-IT; PVI-CENTRAL-200-IT	PVI-CENTRAL-150-TL-IT (*); PVI-CENTRAL-200-TL-IT (*)
PVI-CENTRAL-250-IT; PVI-CENTRAL-300-IT	PVI-CENTRAL-250-TL-IT (*); PVI-CENTRAL-300-TL-IT (*)

(*) -TL-IT models shall use external isolation transformers having specifications and ratings as specified by Power One in the user manuals

I modelli –TL-IT devono utilizzare trasformatori di isolamento esterni le cui caratteristiche e specifiche tecniche sono indicate nei manuali d'uso forniti da Power One.

Firmware release
Revisione firmware : **DSP Inverter: A.0.0.7 – Micro supervisor: B.0.0.7**

Testing Laboratory
Laboratorio prove : **Euro Test Laboratori S.r.L., Via dell'Industria 18 – 35020 Brugine (PD), ITALY**
(SINAL Accreditation No. 0192)

Test Report ref. No.
Rapporto di prova Nr. : **Declaration of Conformity No. 257J07016 dated 2007-08-08 issued by TUV Nord Italia S.r.L.**
Reports: DK 01 CdO 07C230002; DK 01 CdO 07C230003 rev. 2.0; declaration 08T230001 – Issued by Euro Test Laboratori S.r.L.
CE Declarations of Conformity to Low Voltage and EMC Directives issued by Power One Italy S.p.A.;
instruction manual "PVI-CENTRAL-XXX-TL" ANNEX C.

Requirements
Requisiti : **Technical Specification DK 5940 (Ed. 2.2, April 2007), issued by ENEL DISTRIBUZIONE SPA**
Specifiche tecniche DK 5940 (Ed. 2.2, April 2007) emesse da ENEL DISTRIBUZIONE SPA



The undersigned declares that the above described product meets the above mentioned technical specification. This attestation of conformity is issued based on the Declaration of Conformity No. 257J07016 dated 2007-08-08 issued by TUV Nord Italia S.r.L and the test results as laid down in the referred Test Reports by Euro Test Laboratori S.r.L.. The investigation does not include an assessment of the manufacturer's production.

Il sottoscritto dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti tecnici menzionati. Questo attestato di conformità è rilasciato sulla base della Dichiarazione di Conformità No. 257J07016 emessa in data 2007-08-08 dal TUV Nord Italia S.r.L. e dei risultati di prova riferiti nei rapporti di Euro Test Laboratori sopra menzionati. La valutazione non include una verifica del luogo di produzione.

Date of issue

Emesso in data : 2008-11-13

Franco Vasta

Certification Manager

KEMA QUALITY B.V. is EN 45011:1998 and ISO/IEC Guide 65:1996 accredited by the Dutch Accreditation Council (RvA).

Accreditation certificate Number C 001, valid until April 7, 2010.

KEMA QUALITY B.V. è accreditata dal Dutch Accreditation Council (RvA) in accordo a EN 45011:1998 e ISO/IEC Guida 65:1996. Certificato di Accreditamento numero C 001, valido fino al 7 Aprile 2010.